

平成24年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H24.8.9	0.004未満	H25.2.1	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		5		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		110		42
	塩化水素	ppm	430		10		2未満
	一酸化炭素	ppm	100		3		2
2号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H24.8.10	0.004未満	H25.1.31	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		18		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		110		23
	塩化水素	ppm	430		28		2未満
	一酸化炭素	ppm	100		1		5

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	H24.8.9	0.0053
				H25.2.1	0.0078
2号炉				H24.8.10	0.0076
				H25.1.31	0.0047