

平成25年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

| 測定項目 |       | 単位                 | 法基準値 | 測定日       | 測定結果    | 測定日     | 測定結果    |
|------|-------|--------------------|------|-----------|---------|---------|---------|
| 1号炉  | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> N | 0.08 | H25.10.31 | 0.004未満 | H26.2.6 | 0.004未満 |
|      | 硫黄酸化物 | ppm                | 17.5 |           | 4未満     |         | 4未満     |
|      | 窒素酸化物 | ppm                | 250  |           | 76      |         | 70      |
|      | 塩化水素  | ppm                | 430  |           | 3未満     |         | 3未満     |
|      | 一酸化炭素 | ppm                | 100  |           | 5       |         | 2       |
| 2号炉  | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> N | 0.08 | H25.11.1  | 0.004未満 | H26.2.7 | 0.004未満 |
|      | 硫黄酸化物 | ppm                | 17.5 |           | 4未満     |         | 4未満     |
|      | 窒素酸化物 | ppm                | 250  |           | 63      |         | 83      |
|      | 塩化水素  | ppm                | 430  |           | 3未満     |         | 3未満     |
|      | 一酸化炭素 | ppm                | 100  |           | 3       |         | 2       |

【 ダイオキシン類濃度測定 】

| 測定項目 |     | 単位                    | 法基準値 | 測定日       | 測定結果    |
|------|-----|-----------------------|------|-----------|---------|
| 1号炉  | 排ガス | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 1    | H25.10.31 | 0.0051  |
|      |     |                       |      | H26.2.6   | 0.0054  |
| 2号炉  |     |                       |      | H25.11.1  | 0.00048 |
|      |     |                       |      | H26.2.7   | 0.00055 |