

平成26年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H26.10.8	0.004未満	H27.2.26	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4未満		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		55		42
	塩化水素	ppm	430		3未満		4
	一酸化炭素	ppm	100		3		3
2 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H26.10.9	0.004未満	H27.2.27	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4未満		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		140		52
	塩化水素	ppm	430		3		3未満
	一酸化炭素	ppm	100		2		2

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果
1 号 炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	H26.10.8	0.0070
				H27.2.26	0.0059
2 号 炉				H26.10.9	0.0032
				H27.2.27	0.0048