

平成27年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.08	H27.9.11	0.004未満	H28.3.25	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4未満		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		87		100
	塩化水素	ppm	430		4		5
	一酸化炭素	ppm	100		6		6
2号炉	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.08	H27.9.10	0.004未満	H28.3.24	0.004未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4未満		4未満
	窒素酸化物	ppm	250		83		56
	塩化水素	ppm	430		4未満		10
	一酸化炭素	ppm	100		2		6

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	1	H27.9.11	0.0060
				H28.3.25	0.044
2号炉				H27.9.10	0.0200
				H28.3.24	0.0074