

平成28年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H28.12.27	0.00089未満	H29.3.9	0.0009未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		1.3		0.36
	窒素酸化物	ppm	250		99		44
	塩化水素	ppm	430		10		1.5
	一酸化炭素	ppm	100		3		2
2号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H28.12.28	0.00087未満	H29.3.10	0.0009
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.56		0.15
	窒素酸化物	ppm	250		110		100
	塩化水素	ppm	430		8.5		0.42
	一酸化炭素	ppm	100		3		2

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	H28.12.27	0.002
				H29.3.9	0.00017
2号炉				H28.12.28	0.0016
				H29.3.10	0.0022