

平成29年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H29.6.1	0.0022	H30.2.21	0.001
	硫黄酸化物	ppm	17.5		1.5		4.6
	窒素酸化物	ppm	250		67		33
	塩化水素	ppm	430		3.7		6.8
	一酸化炭素	ppm	100		8		16
2 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H29.6.2	0.00091	H30.2.22	0.0013
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4.9		1.9
	窒素酸化物	ppm	250		110		59
	塩化水素	ppm	430		6		4.2
	一酸化炭素	ppm	100		4		9

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果
1 号 炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	H29.6.1	0.0083
				H30.2.21	0.00051
2 号 炉				H29.6.2	0.00018
				H30.2.22	0.0026