

平成30年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H30.8.23	0.0056	H30.12.27	0.002
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.1		0.15
	窒素酸化物	ppm	250		66		57
	塩化水素	ppm	430		1.8		1.3
	一酸化炭素	ppm	100		16		11
	全水銀	μg/m ³	50		0.2576未満		0.01385未満
2 号 炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	H30.8.24	0.0032	H30.12.28	0.00087未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.22		0.2
	窒素酸化物	ppm	250		42		54
	塩化水素	ppm	430		0.74		1.6
	一酸化炭素	ppm	100		15		8
	全水銀	μg/m ³	50		0.1689未満		0.1286未満

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単 位	法基準値	測定日	測定結果
1 号 炉	排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	H30.8.23	0.0024
				H30.12.27	0.00078
2 号 炉				H30.8.24	0.0024
				H30.12.28	0.0012