

令和元年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R1.10.25	0.0017	R2.1.16	0.00088未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		2.3		1.9
	窒素酸化物	ppm	250		50		53
	塩化水素	ppm	430		9.9		4.3
	一酸化炭素	ppm	100		1		1
	全水銀	μg/m ³	50		0.2143未満		0.1042未満
2号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R1.8.23	0.0039	R2.1.16	0.00088未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.42		2.9
	窒素酸化物	ppm	250		43		50
	塩化水素	ppm	430		6.3		8.6
	一酸化炭素	ppm	100		8		12
	全水銀	μg/m ³	50		0.1000未満		0.00912未満

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	R1.10.25	0.0070
				R2.1.16	0.0023
2号炉				R1.8.23	0.0031
				R2.1.16	0.0048