

令和2年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R2.6.11	0.005	R2.12.9	0.001未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.42		0.49
	窒素酸化物	ppm	250		59		13
	塩化水素	ppm	430		5.3		1.8
	一酸化炭素	ppm	100		1		2
	全水銀	μg/m ³	50		0.65未満		0.34未満
2号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R2.10.15	0.002	R2.12.10	0.001未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		1		0.47
	窒素酸化物	ppm	250		29		44
	塩化水素	ppm	430		2.6		2.8
	一酸化炭素	ppm	100		1		0
	全水銀	μg/m ³	50		0.49未満		0.19未満

※2号炉は、基幹的設備改良工事のためR2.4～R2.8まで全日休炉となっています。

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	R2.6.11	0.00048
				R2.12.9	0.00002
2号炉				R2.10.15	0.00540
				R2.12.10	0.00250

※2号炉は、基幹的設備改良工事のためR2.4～R2.8まで全日休炉となっています。