

令和3年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R3.6.4	0.002	R3.12.21	0.001
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.51		0.36
	窒素酸化物	ppm	250		40		20
	塩化水素	ppm	430		2.7		3.7
	一酸化炭素	ppm	100		4		1
	全水銀	μg/m ³	50		0.21		0.17
2号炉	ばいじん	g/m ³ N	0.08	R3.6.3	0.004	R4.2.22	0.002
	硫黄酸化物	ppm	17.5		3		0.71
	窒素酸化物	ppm	250		56		19
	塩化水素	ppm	430		17		3.9
	一酸化炭素	ppm	100		3		1
	全水銀	μg/m ³	50		0.39		0.01未満

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	R3.6.4	0.00013
				R3.12.21	0.000047
2号炉				R3.6.3	0.00210
				R4.2.22	0.00041