

令和4年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R4.6.1	0.003	R4.11.4	0.002
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.32		1.2
	窒素酸化物	ppm	250		52		44
	塩化水素	ppm	430		1.6		5.1
	一酸化炭素	ppm	100		2		<1
	全水銀	μg/m ³	50		0.061未満		3.6未満
2号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R4.6.24	0.008	R4.12.6	0.001
	硫黄酸化物	ppm	17.5		4.6		0.66
	窒素酸化物	ppm	250		53		42
	塩化水素	ppm	430		23		3.8
	一酸化炭素	ppm	100		<1		2
	全水銀	μg/m ³	50		0.141未満		0.12未満

※全水銀(ガス+粒子状)欄の未満は、ガス又は粒子状の測定において両方若しくは片方が検出下限値未満である。

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	R4.6.1	0.00041
				R4.11.4	0.00054
2号炉				R4.6.24	0.00048
				R4.12.6	0.00018