

令和5年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果	測定日	測定結果
1号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R5.6.29	0.003	R5.12.27	0.004
	硫黄酸化物	ppm	17.5		1.4		0.68
	窒素酸化物	ppm	250		54		52
	塩化水素	ppm	430		4.8		1.8
	一酸化炭素	ppm	100		4		4
	全水銀	μg/m ³	50		0.35未満		0.12未満
2号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R5.6.30	0.002	R5.12.26	0.003
	硫黄酸化物	ppm	17.5		1.0		2.6
	窒素酸化物	ppm	250		84		55
	塩化水素	ppm	430		6.0		7.6
	一酸化炭素	ppm	100		<1		<1
	全水銀	μg/m ³	50		1.2未満		0.21未満

※全水銀(ガス+粒子状)欄の未満は、ガス又は粒子状の測定において両方若しくは片方が検出下限値未満である。

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	R5.6.29	0.00091
				R5.12.27	0.00050
2号炉				R5.6.30	0.0012
				R5.12.26	0.00023