令和6年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)
1号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R6.5.9	0.001	R6.10.2	0.001未満
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.066		5.4
	窒素酸化物	ppm	250		50		57
	塩化水素	ppm	430		17		29
	一酸化炭素	ppm	100		1		2
	全水銀	μg/m ³	50		0.093未満		0.09未満
2号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R6.5.10	0.001	R6.10.3	0.001
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.1		4.8
	窒素酸化物	ppm	250		41		35
	塩化水素	ppm	430		10.0		12.0
	一酸化炭素	ppm	100		<1		1
	全水銀	μg/m ³	50		0.05未満		0.17未満

※全水銀(ガス+粒子状)欄の未満は、ガス又は粒子状の測定において両方若しくは片方が検出下限値未満である。

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	R6.5.9	0.00032
				R6.10.2	0.0015
2号炉				R6.5.10	0.0020
				R6.10.3	0.0012