

令和7年度 各種測定結果

【 排ガス測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)
1号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R7.8.19	0.001	R8.2.13	0.016
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.9		0.20
	窒素酸化物	ppm	250		58		25
	塩化水素	ppm	430		22		1.4
	一酸化炭素	ppm	100		1未満		1
	全水銀	μg/m ³	50		0.83未満		不検出
2号炉	ばいじん	g/m ³	0.08	R7.8.20	0.002	R8.2.12	0.008
	硫黄酸化物	ppm	17.5		0.9		0.3
	窒素酸化物	ppm	250		35		6
	塩化水素	ppm	430		9.0		2.8
	一酸化炭素	ppm	100		1未満		1未満
	全水銀	μg/m ³	50		0.25未満		0.048

※全水銀(ガス+粒子状)欄の未満は、ガス又は粒子状の測定において両方若しくは片方が検出下限値未満である。

【 ダイオキシン類濃度測定 】

測定項目		単位	法基準値	測定日	測定結果 (O ₂ 換算値)
1号炉	排ガス	ng-TEQ/m ³	1	R7.8.19	0.0020
				R8.2.13	0.0058
2号炉				R7.8.20	0.0034
				R8.2.12	0.0014